



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ.RU.ОП002.Н.02279

№ _____

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 30.01.2008

Действителен до 30.01.2011

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом
образец: плита полистирольная вспененная экструзионная ПЕНОПЛЭКС® типов

(Наименование продукции)

ПЕНОПЛЭКС® 31 и ПЕНОПЛЭКС® 35

технические условия ТУ 5767-006-56925804-2007*

57 6754

(Код ОКП)

3921 11 000 0

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

(Обозначение НД)

технических условиях ТУ 5767-006-56925804-2007* и НПБ 244-97

группа Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючая по СНиП 21-01-97*),

группа В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97*),

группа Д3 по ГОСТ 12.1.044 (с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97*),

группа РП1 по ГОСТ Р 51032 (нераспространяющая пламя по поверхности по СНиП 21-01-97*)

Сертификат распространяется на _____ серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "ПО "ПЕНОПЛЭКС Северо-Запад", ОКПО 56925804

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Черная речка,
тел. (81368) 5-15-40, факс: (81368) 5-15-41

(Юридический адрес)

Изготовитель ООО "ПО "ПЕНОПЛЭКС Северо-Запад", ОКПО 56925804

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Черная речка,
тел. (81368) 5-15-40, факс: (81368) 5-15-41

(Юридический адрес)



№ 0215762

