



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП002.Н.02278

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 30.01.2008

Действителен до 30.01.2011

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом
 образец: плита полистирольная вспененная экструзионная ПЕНОПЛЭКС® типов:

(Наименование продукции)
 ПЕНОПЛЭКС® СЭНДВИЧ, ПЕНОПЛЭКС® 31С, ПЕНОПЛЭКС® 45С,
 ПЕНОПЛЭКС® 45, ПЕНОПЛЭКС® 75

технические условия ТУ 5767-006-56925804-2007*

57 6754

(Код ОКП)
3921 11 000 0

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

(Обозначение НД)

технических условиях ТУ 5767-006-56925804-2007*

группа Г4 по НПБ 244-97 (сильногорючая по СНиП 21-01-97*),

группа В3 по НПБ 244-97 (легковоспламеняемая по СНиП 21-01-97*),

группа Д3 по НПБ 244-97 (с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97*),

группа РП4 по НПБ 244-97 (сильнораспространяющая пламя по поверхности по СНиП 21-01-97*)

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "ПО "ПЕНОПЛЭКС Северо-Запад", ОКПО 56925804

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Черная речка,
 тел. (81368) 5-15-40, факс: (81368) 5-15-41

(Юридический адрес)

Изготовитель ООО "ПО "ПЕНОПЛЭКС Северо-Запад", ОКПО 56925804

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Черная речка,
 тел. (81368) 5-15-40, факс: (81368) 5-15-41

(Юридический адрес)

№ 0215761



