

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00570

(номер сертификата соответствия)

0001675

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб». Адрес: 191014,  
РОССИЯ, город Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, д. 1, Лит. А. ОГРН: 1037843048870.  
Телефон/Факс: +7 (812) 329-54-35, +7 (812) 329-54-21. Адрес электронной почты: msk@penoplex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб».  
Адрес: 191014, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, д. 1, Лит. А.  
ОГРН: 1037843048870. Телефон/Факс: +7 (812) 329-54-35, +7 (812) 329-54-21.  
Адрес электронной почты: msk@penoplex.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,  
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение  
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:  
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.ОС05

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Кровельная система «ЭКСТРА ВIT». Неэксплуатируемая кровля с наплавляемой  
рулонной гидроизоляцией и эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® в составе  
(см. приложение № 0000900)

Код ОК 25.11.23.119.

Код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012  
"Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную  
опасность"

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/М-23/06/21 от 23.06.2021 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"  
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

1. Стандарт организации СТО 54349294-004-2021. Разделы 2, 3, 4, 6  
(за исключением пункта 6.2, 6.5, 6.10), 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19;  
2. Инструкция по монтажу

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.06.2021 по 22.06.2024**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00570  
(номер сертификата соответствия)

0000900

(учетный номер бланка)

Кровельная система «ЭКСТРА ВIT». Неэксплуатируемая кровля с наплавляемой рулонной гидроизоляцией и эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® в составе:

- несущее основание. Виды:
  - сплошные ж.б. плиты (толщиной не менее 120 мм);
  - пустотелые ж.б. плиты (толщиной не менее 160 мм);
  - ребристые ж.б. плиты (толщиной не менее 50 мм);
- пароизоляция (толщина не более 4 мм);
- плиты теплоизоляционные ПЕНОПЛЭКС® (группы горючести Г3, Г4 по ГОСТ 30244-94) по ТУ 5767-006-54349294-2014 либо ТУ 5767-006-56925804-2007 (исполнение возможно с уклонообразующем слоем по системе ПЕНОПЛЭКС УКЛОН, либо из керамзитового гравия (фракции 10-20 мм) или легких бетонов);
- разделительный слой из плёнки ПЭ либо профилированной ПВХ-мембраны (по необходимости);
- молниеприёмная сетка (по необходимости);
- сборная листовая или цементно-песчаная стяжка;
- мастика приклеивающая кровельная либо грунтовочный слой из битумного праймера (по необходимости);
- два слоя кровельного ковра из битумно-полимерного материала.



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Киров В.С.